

Уважаемые посетители!

Для Вашего комфортного пребывания Администрация АУ «ФСК»-САЛЮТ информирует о следующих нормативных показателях:

1. Обработка воды

Согласно проектной документации и нормам СанПиН 2.1.21188-03 таблицей №1, так же Стандарта Германии DIN 19643 -1,2,3 для обеспечения качества воды плавательных бассейнов в бактериологическом отношении предусматриваются комплексные установки **автоматического** дозирования химических реагентов для бассейна.

Наименование реагента	Допустимое значение согласно СанПиН	Фактическое значение
Жидкий гипохлорит натрия NaClx5H2O	0,3 – 0,8 мг/л	0,4
pH MINUS	7,2 – 7,6	7,4

Для поддержания в норме данных показателей, между АУ «ФСК»-САЛЮТ и Центром гигиены и эпидемиологии в МО г. Лобня заключен договор, на основании которого Центр регулярно осуществляет заборы проб воды для исследований.

В случае превышения установленных норм учреждение согласно предписания СЭС подлежит закрытию, до устранения выявленных несоответствий.

2. Температура воды.

Согласно Проектной документации «технологические решения» главы 1 раздел «ТХ» водной зоны бассейна температурный диапазон воды 24 – 28 °С

Для наиболее комфортного пребывания в бассейне температура воды поддерживается 27-28⁰С

3. Температура воздуха.

Согласно Проектной документации «технологические решения» главы 1 раздел «ТХ» водной зоны бассейна температурный диапазон воздуха в помещении 27-31⁰С.

Для наиболее комфортного пребывания в бассейне температура воды поддерживается 28-29⁰С.

4. Влажность воздуха.

Согласно СП 60.13330.2012 «Отопление вентиляция кондиционирование воздуха», СНиП 41-01-2003. Относительная влажность воздуха 50 – 65%.

Для наиболее комфортного пребывания в бассейне дополнительно установлены осушители воздуха.

5. Санитарно – гигиенические нормы. Согласно внутриведомственного регламента уборка производится в дневное время: после каждого сеанса влажная уборка обходных дорожек и душевых
в ночное время: -производится уборка дезинфицирующими средствами обходных дорожек и душевых – ежедневно.

- производится чистка дна бассейна при помощи робот-пылесоса четыре раза в неделю;

- один раз в месяц в санитарный день производится комплексная уборка бассейна.

- четыре раза в год производится комплексная уборка чаши бассейна с привлечением водолазов 4-го разряда.

